


Санкт-Петербургская Общественная Правозащитная Организация Инвалидов
"На коляске без барьеров"

Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6,

Тел. +7(921)756-64-15 Яганова Юлия Викторовна, E-mail: bez.barerov@gmail.com

Мы в интернете: bezbarerov.org, vk.com/bez_barerov, vk.com/obsovspsb.

Специалист по оценке доступной среды +7(964)366-63-33 Лапшин Максим Николаевич.



*АКТ № 2-1/Прим/20а ОТ 12 декабря 2020 Г.
СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ*

*ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 30 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 30 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)*

197350, г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 76, стр.1

Акт № 2-1/Прим/20а от 12 декабря 2020 г.

согласованных с общественным объединением инвалидов

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 Выборгского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 30 Приморского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 197350, г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 76, стр.1

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее здание, 3 этажа, 5316,1 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет)- 0000,00 кв.м;

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): нет

Основание для пользования Объектом: оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность: региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Приморского района Санкт-Петербурга, 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.83

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: дошкольное образование

Наименование предоставляемых услуг: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход



Плановая мощность: 000 человек

Форма способа оказания: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте от 2 года до 3 лет и от 3 лет до 7 лет

Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): К, О, С, Г, У

Мы, нижеподписавшиеся, Богданова Светлана Геннадьевна, заведующий ГБДОУ детский сад № 30 Приморского района Санкт-Петербурга, действующий на основании Устава с одной стороны, и Президент Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров» Яганова Юлия Викторовна, действующий на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Акт №2-1/Прим/20а от 12.12.2020	ГБДОУ детский сад № 30 Приморского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, пр. Королева, дом 76, стр.1	 СПБ ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 2
---------------------------------	---	--	---	-----------



Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**
2. Пандус стационарный наружный: **да**
3. Пандус стационарный внутренний: **нет**
4. Пандус инвентарный, роллопандус: **да**
5. Наружная лестница входной зоны: **да, не соответствует О, С**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **нет**
7. Поручни наружные входной зоны: **нет**
8. Поручни внутренние входной зоны: **нет**
9. Дверные проемы входной зоны: **да**
10. Подъемные платформы наружные: **нет**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **нет**
13. Лифт пассажирский: **да**
14. Лифт грузовой: **нет**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, не соответствует О, С**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: **да, не соответствует С**
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
звуковой информации: **нет**
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**
- 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **да**
- 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт учреждения)

Акт №2-1/Прим/20а от 12.12.2020	ГБДОУ детский сад № 30 Приморского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, пр. Королева, дом 76, стр.1	 СПб ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 3
---------------------------------	---	--	---	-----------

размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: нет

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения:
да, не соответствует С

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 Приморского района Санкт-Петербурга и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.	К, О, С, Г, У	Приказом № 019-од от 24.01.2020 г. назначены ответственные сотрудники учреждения: 1) За организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, за проведение инструктажа персонала и контроль за соблюдением работниками требований доступности для инвалидов в организации: - заместителя заведующего по АХР – Шиманко И.Н.; 2. Ответственные за оказание ситуационной помощи: - заместителя заведующего по АХР – Шиманко И.Н.; С сотрудниками проведен инструктаж в соответствии с Приказом № 019-од от 24.01.2020 г. Информация о вышеуказанных сотрудниках отражена в журнале проведения инструктажа, инструктаж проведен - 17.03.2020 г.	№ 019-од от 24.01.2020 г
1.2.	К, О, С, Г, У	Прилегающая территория доступна. Вход на территорию через калитку, перепадов высот нет. Информационная табличка установлена, информация продублирована рельефно-точечным шрифтом Брайля. Схемы движения к доступному входу нет, вход в учреждение в прямой видимости.	
1.3.	К	Избирательно доступно. Высота установки домофона не соответствует данной категории. Сопровождение по требованию.	

Акт №2-
1/Прим/20а
от 12.12.2020

ГБДОУ детский сад № 30 Приморского района
Санкт-Петербурга
г. Санкт-Петербург, пр. Королева, дом 76, стр.1





СПБ ОПОИ
«НА КОЛЯСКЕ
БЕЗ БАРЬЕРОВ»

Выполнил



Лист

4

1.4.	С	Условно доступно. Навигация отсутствует. Передвижение только с сопровождением. Табличка с информацией о вызове сопровождающего, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля установлена на калитке, информационная табличка учреждения, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля установлена со стороны петель калитки – не соответствует нормативным требованиям, травмоопасно.	
1.5.	О, Г, У	Доступно.	
1.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 019-од от 24.01.2020 г
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1.	К, О, С, Г, У	Входная группа оборудована пандусом, наружная лестница высотой в три ступени, оборудована поручнями, поручни не соответствуют нормативным требованиям, контрастно-тактильная навигация отсутствует, размер входной площадки достаточный, есть навес, подсветка, информационная табличка, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля. Двери входного узла прозрачные, ширина достаточная, порогов нет. Мнемосхема установлена с нарушением нормативных требований.	
2.2.	К	Доступно. Пандус имеет незначительные отклонения от нормативных требований.	
2.3.	О	Доступно. Возможно движение по пандусу и наружной лестницы. Есть отклонения от нормативных требований в части поручней.	
2.4.	Г, У	Доступно.	
2.5.	С	Условно доступно. Передвижение только с сопровождением. Элементов навигации для данной категории нет, мнемосхема установлена с нарушением нормативных требований.	
2.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 019-од от 24.01.2020 г
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1.	К, О, С, Г, У	Учреждение расположено на 3-х этажах, оборудовано лифтом. Ширина коридоров достаточная, местами пороги с небольшим превышением, есть перекидной пандус, внутренние лестницы оборудованы поручнями. С одной стороны, поручни установлены на 3-х высотах, вдоль стены поручень установлен на высоте для детей, отсутствует вынос поручней за окончание марша лестницы, нет травмобезопасного исполнения окончания поручней. Боковые края лестничных маршей, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков или других устройств для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	
3.2.	К	Условно доступно. Требуется сопровождение при подъеме на лифте и для преодоления порогов.	
3.3.	О, Г, У	Избирательно доступно. Есть места для отдыха, навигация. Сопровождение по необходимости.	

Акт №2-1/Прим/20а от 12.12.2020	ГБДОУ детский сад № 30 Приморского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, пр. Королева, дом 76, стр.1	 СПБ ОИПН «НЯ КОЛЯСКИ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 5
---------------------------------	---	--	---	-----------

3.4.	С	Условно доступно. Элементы адаптации пространства для данной категории есть не в полном объеме, установлены/выполнены с нарушением нормативных требований (мнемосхема у входа, контрастирование краевых ступеней, высота установки знака у туалета для инвалидов с рельефно-точечным шрифтом Брайля). Контрастирование краевых ступеней внутренней лестницы выполнено с нарушениями. Лифт адаптирован для данной категории. Необходимо сопровождение.	
3.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 019-од от 24.01.2020 г
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1.	К, О, С, Г, У	Услуги могут оказываться на всех этажах здания.	
4.2.	К, О, У	Доступно. Сопровождение по необходимости.	
4.3.	С, Г	Условно доступно. Необходимо сопровождение. Индивидуальных ТСР для данных категорий нет.	
4.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 019-од от 24.01.2020 г
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1.	К, О, С, Г, У	Туалета для инвалидов находится на 1 этаже здания. У двери установлена табличка со знаком «ИНВАЛИД» на желтом фоне, высота установки не соответствует нормативным требованиям. Поручень у раковины установлен значительно ниже самой раковины, смеситель не сенсорный/без «длинного клювика». Крючки для трости/костылей/одежды не установлены, у тревожной кнопки нет знака «ИНВАЛИД», цветового зонирования нет, мнемосхема расположения оборудования не установлена.	
5.2.	Г, У	Доступно.	
5.3.	К, О	Избирательно доступно. Поручень у раковины установлен значительно ниже самой раковины, смеситель не сенсорный/без «длинного клювика». Крючки для трости/костылей/одежды не установлены. Сопровождение по требованию.	
5.4.	С	Условно доступно. Помещение не имеет элементов адаптации для данной категории. Сопровождение по требованию.	
5.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 019-од от 24.01.2020 г
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 019-од от 24.01.2020 г
6.2.	К, О, С, Г, У	Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://qbdou30.ru На сайте учреждения размещена: - контактная информация; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг; - версия для слабовидящих – требуется доработка. На сайте отсутствует:	

Акт №2-1/Прим/20а от 12.12.2020	ГБДОУ детский сад № 30 Приморского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, пр. Королева, дом 76, стр.1	 СЛБ ОПОИ «НЯ КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 6
------------------------------------	--	--	---	-----------

		<ul style="list-style-type: none"> - информация о способах получения услуг для инвалидов; - о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте; - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте; - об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг; - о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости. - условия его доступности по категориям инвалидов; - как добраться до объекта от остановки общественного транспорта; - ссылка на страницу сайта city4you.spb.ru, где размещена информация о доступности объекта. <p>После согласования акта, на сайте появится:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением инвалидов. 	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1.		<p>1. Остановки общественного транспорта находятся на Комендантском пр. «Арцеуловская аллея»:</p> <p>1.1. Расстояние от остановок общественного транспорта до учреждения: 370 - 580 м.</p> <p>1.2. Время движения пешком около 4 - 7 минут.</p> <p>1.3. В основном путь проходит по выделенному пешеходному маршруту.</p> <p>1.4. Пешеходные переходы регулируемые/нерегулируемые.</p> <p>1.5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках, не все соответствуют нормативам. Остановки оборудованы для инвалидов-колясочников. Автобус № 127 (частично оснащённые низкопольным подвижным составом). Маршрутное такси № К-23, К-76, К-127. К-168 (не оснащённые низкопольным подвижным составом).</p>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1.	К, О, С, Г, У	Парковки нет. Возможность запарковать автомобиль в непосредственной близости от входной группы на территорию учреждения есть.	

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.



В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

1. На сайте учреждения создать раздел «Доступная среда», где разместить информацию:

Акт №2-1/Прим/20а от 12.12.2020	ГБДОУ детский сад № 30 Приморского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, пр. Королева, дом 76, стр.1		СПБ ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 7
---------------------------------	---	---	--	---	-----------

- о способах получения услуг для инвалидов;
- о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте;
- номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте;
- об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг;
- о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости.
- условия его доступности по категориям инвалидов;
- как добраться до объекта от остановки общественного транспорта;
- по результатам анкетирования объекта, разместить активную ссылку на сайт city4you.spb.ru, на страничку с информацией об объекте;

Размещенная информация должна быть написана простым понятным языком. На странице рекомендуется размещать основную информацию в виде текста для возможности слепым прослушать его с помощью специальной программы.

2. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию с кем согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования.
3. На входной группе на территорию учреждения разместить стенд с картой-схемой территории с обозначением путей движения и доступного входа для МГН.
4. На входной группе на территорию учреждения привести в соответствие нормативным требованиям места размещения информационных табличек, см п. 1.4.
5. На входной группе в здание выполнить контрастно-тактильную навигацию на наружной лестнице, установить поручни в соответствии с нормативными требованиями.
6. По окончании работ по адаптации входного узла - доступный вход обозначить информационными табличками по доступности входа для различных нозологий.
7. Изменить место установки мнемосхемы у входного узла, она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа к ней должны быть установлены направляющие тактильно-контрастные указатели, шириной от 0,15 до 0,30 м с высотой рифов 4,0 мм.
8. Привести в соответствие нормативным требованиям контрастирование краевых ступеней маршей внутренних лестниц.
9. Привести в соответствие нормативным требованиям окончания поручней – должны иметь вынос за длину лестничного марша и травмобезопасное исполнение окончания поручней.
10. Дооборудовать туалет для инвалидов, установить поручень в высоту раковины, установить крючки для трости/костылей/одежды, над тревожной кнопкой установить информационный знак, на входной двери установить значок туалета для инвалидов в соответствии с нормативным требованием, при входе на стене со стороны ручки двери разместить мнемосхему размещения оборудования в туалете.
11. По возможности установить оборудование для инвалидов по слуху, например индукционную петлю.

Примечание:

Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги не освобождает учреждение от ответственности при неисполнении вышеуказанных согласований.

Заведующий ГБДОУ детский сад №30

Приморского района СПб



С.Г. Богданова/

Президент СПб ОПОИ

«На коляске без барьеров»

Ю.В. Яганова/



Акт № 1/Прим/20а от 12.12.2020	ГБДОУ детский сад № 30 Приморского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, пр. Королева, дом 76, стр.1	 СПб ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 8
--------------------------------	---	--	---	-----------