



**Межрегиональная общественная
правозащитная организация инвалидов
«На коляске без барьеров»**



Юр. адрес: 197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 16, корп. 3, кв. 18,
Факт. адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д. 6,
тел. +7(921) 756-64-15, e-mail: bez.barerov@yandex.ru,
Мы в интернете: bezbarerov.org, vk.com/bez_barerov, vk.com/obsovspb
ОКПО 31046852, ОГРН 1137800009214, ИНН/КПП 7814291457/781401001

АКТ № 2-3/Прим/24а ОТ 08 АПРЕЛЯ 2024 Г.

*СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ*

*ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 30 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 30 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)*

*197373, Санкт-Петербург, МО Юнтолово, Планерная улица, дом 91, корп. 2,
строение 1*

*Санкт-Петербург
2024 г.*

Акт № 2-3/Прим/24а от 08 апреля 2024 г.
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 Приморского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 30 Приморского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)
Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 197373, Санкт-Петербург, МО Юнтолово, Планерная улица, дом 91, корп. 2, строение 1

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее здание, 2 этажа, 2 549,10 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет)- 4193,00 кв.м;

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): нет

Основание для пользования Объектом: оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность: региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Приморского района Санкт-Петербурга, 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.83

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: дошкольное образование

Наименование предоставляемых услуг: реализация образовательной программы дошкольного образования; реализация образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями; реализация дополнительных общеразвивающих программ; присмотр и уход за детьми.



Плановая мощность: 120 человек

Форма способа оказания: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте от 2 года до 3 лет и от 3 лет до 7 лет

Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): К, О, С, Г, У

Мы, нижеподписавшиеся, Богданова Светлана Геннадьевна, заведующий ГБДОУ детский сад № 30 Приморского района Санкт-Петербурга, действующий на основании Устава с одной стороны, и Президент Межрегиональной общественной правозащитной

Акт №2-3/Прим/24а от 08.04.2024	ГБДОУ детский сад № 30 Приморского района Санкт-Петербурга г. СПб, ул. Планерная, д.91, корп. 2, стр.1	 МОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 2
---------------------------------	---	--	---	-----------

организации инвалидов «На коляске без барьеров» Яганова Юлия Викторовна, действующий на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:



Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**
2. Пандус стационарный наружный: **нет**
3. Пандус стационарный внутренний: **нет**
4. Пандус инвентарный, роллопандус: **нет**
5. Наружная лестница входной зоны: **нет**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **нет**
7. Поручни наружные входной зоны: **нет**
8. Поручни внутренние входной зоны: **нет**
9. Дверные проемы входной зоны: **да, соответствует К, О, С, Г, У**
10. Подъемные платформы наружные: **нет**
11. Подъемные платформы внутренние: **да, соответствует К**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **нет**
13. Лифт пассажирский: **да**
14. Лифт грузовой: **нет**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, не соответствует О, С**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: **да, не соответствует С**
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **да, частично**
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: **нет**
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**
 - 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **да**



Акт №2-3/Прим/24а от 08.04.2024	ГБДОУ детский сад № 30 Приморского района Санкт-Петербурга г. СПб, ул. Планерная, д.91, корп. 2, стр.1	 МОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 3
---------------------------------	--	--	--	--------

- 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **нет (по данному объекту)**
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, **Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 Приморского района Санкт-Петербурга** и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / **частично (условно) доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.	К, О, С, Г, У	<p>Приказом № 1/1-од от 15.01.2024 г. назначены ответственные сотрудники учреждения:</p> <p>1) За организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, за проведение инструктажа персонала и контроль за соблюдением работниками требований доступности для инвалидов в организации:</p> <p style="padding-left: 20px;">- заместитель заведующего по АХР – Чистяков А.В.;</p> <p>2. Ответственный за эксплуатацию платформы подъемной вертикальной для МГН «Лифтрон-1200»:</p> <p style="padding-left: 20px;">- заместитель заведующего по АХР – Чистяков А.В.;</p> <p>Документа о повышении квалификации – Удостоверение 7827 00756255, рег. № ПЛ-22-01-01 от 04.08.2022 г.</p> <p>3. Ответственные за оказание ситуационной помощи:</p> <p style="padding-left: 20px;">- Ткаченко А.М.;</p> <p>С сотрудниками проведен инструктаж в соответствии с Приказом № 1/1-од от 15.01.2024 г. Информация о вышеуказанных сотрудниках отражена в журнале проведения инструктажа, инструктаж</p>	№ 1/1-од от 15.01.2024 г

Акт №2-3/Прим/24а от 08.04.2024	ГБДОУ детский сад № 30 Приморского района Санкт-Петербурга г. СПб, ул. Планерная, д.91, корп. 2, стр.1	 МОПОН «НЯ КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 4
---------------------------------	---	--	---	-----------

		проведен - 15.01.2024 г.	
1.2.	К, О, С, Г, У	Прилегающая территория частично доступна. Вход на территорию через калитку, перепады высот на путях движения - есть, частично обустроены. На входной группе на территорию объекта информационная табличка не установлена. Схемы движения к доступному входу для инвалидов и иных категорий МГН в здание нет, кнопка вызова и/или информационная табличка с номером телефона ответственного сотрудника не установлена, контрастирование контура калитки не выполнено. Покрытие пешеходных путей – мощение тротуарной плиткой, в местах переходов, входных групп – обустроены занижения, в части занижений – установлена тактильная плитка.	
1.3.	К	Избирательно доступно. Кнопка вызова помощи ответственного сотрудника не установлена, схема пути движения к доступному входу для инвалидов и иных категорий МГН не установлена. На территории объекта движение по пешеходным путям, занижения/бордюрные пандусы обустроены, в отдельных, в основании, установлена тактильная плитка, создающая препятствие для данной категории посетителей. Сопровождение по требованию.	
1.4.	С	Условно доступно. Навигация отсутствует, тактильная плитка установлена в части бордюрных пандусов/занижений, к которым отсутствует какая-либо навигация. Информационная табличка, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля не установлена. Кнопка/табличка с информацией о вызове сопровождающего, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля не установлена. Передвижение только с сопровождением.	
1.5.	О, Г, У	Избирательно доступно, информационная табличка не установлена, схема движения к доступному входу не установлена. Сопровождение по требованию.	
1.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 1/1-од от 15.01.2024 г
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1.	К, О, С, Г, У	На дату осмотра есть временные указатели к действующему входу. Входная группа с уровня земли, установлена временная табличка «Вход», ширина двери достаточная, порогов нет, двери наружная и внутренние со смотровой панелью, размер тамбура достаточный, далее внутренняя лестница входного узла на уровень первого этажа, оборудована разноуровневыми поручнями с 2-х сторон, установлена вертикальная подъемная платформа.	
2.2.	К	Условно доступно, т.к. подъем на уровень первого этажа осуществляется с помощью вертикальной подъемной платформы. Кнопка вызова ответственного сотрудника не установлена. Сопровождение обязательно.	
2.3.	О, Г, У	Частично доступно, установлены временные указатели к действующему входу. Вход с уровня земли, внутренняя лестница входного узла оборудована поручнями с двух сторон. Сопровождение по требованию.	
2.4.	С	Условно доступно. Передвижение только с сопровождением.	

Акт №2-
З/Прим/24а
от 08.04.2024

ГБДОУ детский сад № 30 Приморского района
Санкт-Петербурга
г. СПб, ул. Планерная, д.91, корп. 2, стр.1



Выполнил

[Handwritten signature]

Лист

5

		Элементов навигации для данной категории нет.	
2.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 1/1-од от 15.01.2024 г
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1.	К, О, С, Г, У	Учреждение расположено на 2-х этажах, оборудовано лифтом, внутренние лестницы оборудованы разноуровневыми поручнями с двух сторон, контрастно-тактильная навигация отсутствует, ширина коридор, проходов, дверных проемов достаточная.	
3.2.	К, О	При перемещении в пределах одного этажа - доступно. Требуется сопровождение при подъеме на лифте или в случае эвакуации из здания. Есть места для отдыха.	
3.3.	Г, У	Доступно. Установлена навигация.	
3.4.	С	Условно доступно. Навигации в здании для данной категории отсутствует. Необходимо сопровождение.	
3.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 1/1-од от 15.01.2024 г
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1.	К, О, С, Г, У	Услуги могут оказываться на всех этажах здания.	
4.2.	К, О, У	Доступно. Сопровождение по необходимости.	
4.3.	С, Г	Условно доступно. Необходимо сопровождение. Индивидуальных ТСП для данных категорий нет.	
4.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 1/1-од от 15.01.2024 г
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1.	К, О, С, Г, У	Туалета для инвалидов находится на 1 этаже здания. На поверхности двери установлена табличка со знаком «ИНВАЛИД» на желтом фоне. У унитаза установлены откидные поручни. Раковина оборудована поручнем по контуру, значительно большим, чем периметр самой раковины. Установленный смеситель не соответствует нормативным требованиям. Помещение не оборудовано: крючками для трости/костылей/одежды, тревожной кнопки со шнурком и знаком «ИНВАЛИД», мнемосхемой расположения оборудования.	
5.2.	Г, У	Доступно.	
5.3.	К, О	Избирательно доступно. Смеситель умывальника не сенсорный/без «длинного клювика». Крючки для трости/костылей/одежды не установлены. Сопровождение по необходимости.	
5.4.	С	Условно доступно. Помещение не имеет элементов адаптации для данной категории. Сопровождение по требованию.	
5.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 1/1-од от 15.01.2024 г
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации	№ 1/1-од

Акт №2-
З/Прим/24а
от 08.04.2024

ГБДОУ детский сад № 30 Приморского района
Санкт-Петербурга
г. СПб, ул. Планерная, д.91, корп. 2, стр.1





МОПОК
«НА КОЛЯСКЕ
БЕЗ БАРЬЕРОВ»

Выполнил

Лист



6

		сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	от 15.01.2024 г
6.2.	К, О, С, Г, У	<p>Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://qbdou30.ru</p> <p>На сайте учреждения размещена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контактная информация; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг; - общий номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте; - версия для слабовидящих – требуется доработка. <p>Информация для маломобильных посетителей размещена в разделе сайта для посетителей, «Доступная среда» https://qbdou30.ru/dostupnaya-sreda-4/?mtid=4&mid=78</p> <p>На сайте учреждения не размещена информация по объекту:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Третий корпус: 197373, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, Планерная улица, дом 91, корп. 2, строение 1: - о способах предоставления услуг по нозологическим группам инвалидов; - об условиях доступности для инвалидов и иных категорий МГН основных структурно-функциональных зон учреждения, об используемых технических средствах адаптации здания и услуг; - наличие автостоянки (парковки) на территории учреждения или рядом, наличие выделенных парковочных мест для автотранспорта инвалидов; - схема путей движения к объекту от остановок общественного транспорта и их текстовые описания; <p>После размещения Анкеты на сайте https://www.city4you.spb.ru/, на сайте учреждения в разделе «Доступная среда» появится:</p> <ul style="list-style-type: none"> - активная ссылка на объект на сайте https://www.city4you.spb.ru/, где размещена информация о доступности объекта, по результатам анкетирования объекта. <p>После согласования акта, на сайте появится:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением инвалидов. 	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1.		<p>1. Остановки общественного транспорта находятся на пересечении пр. Авиаконструкторов и ул. Плесецкая «ул. Плесецкая»:</p> <p>1.1. Расстояние от остановок общественного транспорта до учреждения более 800 м.</p> <p>1.2. Время движения пешком около 10-12 минут.</p> <p>1.3. В основном путь проходит по выделенному пешеходному маршруту.</p> <p>1.4. Пешеходные переходы регулируемые/нерегулируемые.</p> <p>1.5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках, не все соответствуют нормативным требованиям.</p> <p>Остановки оборудованы для инвалидов-колясочников.</p> <p>Автобус № 258 (маршрут оснащён низкопольным подвижным</p>	
Акт №2-3/Прим/24а от 08.04.2024	ГБДОУ детский сад № 30 Приморского района Санкт-Петербурга г. СПб, ул. Планерная, д.91, корп. 2, стр.1		Выполнил  Лист 7

		составом). Троллейбус № 50 (маршрут оснащён низкопольным подвижным составом).	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1.	К, О, С, Г, У	Парковки нет. Возможность запарковать автомобиль в непосредственной близости от входной группы на территорию учреждения есть.	

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНИП, СП, ГОСТ):

1. На сайте учреждения доработать раздел «Доступная среда» см. п.6.2 Акта, разместив информацию по каждому объекту. Размещенная информация должна быть написана простым понятным языком. На странице рекомендуется размещать основную информацию в виде текста для возможности слепым прослушать его с помощью специальной программы.
2. На сайте учреждения разместить активную ссылку на сайт city4you.spb.ru, на страничку с информацией о данной площадке учреждения;
3. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию с кем согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования.
4. Выполнить навигацию по путям движения для посетителей с ограничениями по зрению. При наличии возможности установить систему радиопроформирования и звукового ориентирования, которая будет более комфортной для посетителей с ограничениями по зрению и других МГН.
5. На входной группе на территорию учреждения установить информационную мнемосхему по путям движения для инвалидов и иных МГН, с указанием доступного входа.
6. На входной группе на территорию учреждения установить кнопку вызова ответственного сотрудника со знаком «ИНВАЛИД» с учетом нормативных требований и/или возможно комплексное решение с использованием системы радиопроформирования и звукового ориентирования «Говорящий город» с системой вызова помощи, что обеспечить навигацию для незрячих посетителей.
7. На входной группе в здание установить информационную табличку, продублировать информацию рельефно-точечным шрифтом Брайля и/или возможно комплексное решение с использованием системы радиопроформирования и звукового ориентирования «Говорящий город» с системой вызова помощи, что обеспечить навигацию для незрячих посетителей.
8. На входной группе в здание выполнить контрастно-тактильную навигацию.
9. По окончании работ по адаптации входного узла - доступный вход обозначить информационными табличками по доступности входа для различных нозологий.
10. Доработать туалет для инвалидов, установить крючки для трости/костылей/одежды, тревожную кнопку со шнурком и информационным знаком, при входе на стене со стороны ручки двери разместить мнемосхему размещения оборудования в туалете.
11. При выполнении ремонтных работ сан.узла заменить поручень у умывальника и установить смеситель в соответствии с нормативными требованиями, установить ведро для мусора с крышкой «качели» без педали.
12. Приобрести оборудование для инвалидов по слуху, например индукционную петлю.

Акт №2-3/Прим/24а от 08.04.2024	ГБДОУ детский сад № 30 Приморского района Санкт-Петербурга г. СПб, ул. Планерная, д.91, корп. 2, стр.1		Выполнил	Лист
				8

13. Выполнить контрастирование краевых ступеней лестничных маршей внутренних лестниц, на эвакуационных лестницах контрастирование должно быть выполнено с учетом нормативных требований.
14. Разработать порядок эвакуации для инвалидов.
15. В лифтовых холлах установить информационные знаки с номерами этажей в соответствии с нормативными требованиями.

Примечание:

Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги не освобождает учреждение от ответственности при неисполнении вышеуказанных согласований.

Заведующий ГБДОУ детский сад №30
Приморского района СПб





С.Г. Богданова/

Президент МОПОИ



«На коляске без барьеров»

Ю.В. Яганова/

Акт №2-3/Прим/24а от 08.04.2024	ГБДОУ детский сад № 30 Приморского района Санкт-Петербурга г. СПб, ул. Планерная, д.91, корп. 2, стр.1	 МОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 9
------------------------------------	--	---	---	-----------